

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote**  
**Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota**

Číslo spisu: A/2022/1860

v Rimavskej Sobote 21.12.2022

**ROZHODNUTIE**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 22 a § 6 ods. 3 písm. g) a y) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.), po preskúmaní žiadosti účastníka konania Ing. Martina Magica - TECHPROJEKT, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40727238, na povolenie druhej výnimky na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody v ukazovateli dusičnany vo vodárenskom zdroji Tachty – vrt HT 2, na základe zistených podkladov podľa § 12 ods. 3 písm. f) a k), § 13 ods. 4 písm. m) v spojení s § 17 ods. 5 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) rozhodol

**t a k t o :**

Žiadosti účastníka konania Ing. Martina Magica - TECHPROJEKT, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40727238, prevádzkovateľa verejného vodovodu v obci Tachty, doručenej dňa 21.11.2022, **sa vyhovuje** a podľa § 13 ods. 4 písm. m) v spojení s § 17 ods. 5 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. s návrhom **na povolenie druhej výnimky na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody v ukazovateli dusičnany vo vodárenskom zdroji Tachty – vrt HT 2 sa súhlasí.**

Výnimka pre ukazovateľ dusičnany s najvyššou povolenou hodnotou 70 mg/l sa vydáva pre vodárenský zdroj Tachty – vrt HT 2, ktorý zásobuje obyvateľov obce Tachty, a to na obdobie troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zároveň sa podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. **zakazuje počas platnosti tejto výnimky používať pitnú vodu na prípravu dojčenskej stravy.**

Voda z uvedeného vodárenského zdroja zároveň **nie je vhodná na pitie a prípravu stravy pre deti do 7 rokov, na pitie a prípravu stravy v predškolských zariadeniach a na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žien.**

O tejto skutočnosti musí prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. **bezodkladne informovať** spotrebiteľov, orgány samosprávy a príslušných detských lekárov a informáciu aktualizovať v súvislosti s pohybom obyvateľov obce Tachty (pristťahovaní, novonarodení).

Súčasne sa podľa § 12 ods. 3 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. ukladá povinnosť zabezpečiť **monitorovanie koncentrácie dusičnanov** v predmetnom vodárenskom zdroji počas obdobia udelenia výnimky **raz mesačne a výsledky bezodkladne predkladať na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.**

**O d ô v o d n e n i e**

Účastník konania žiadosťou podanou podľa náležitostí stanovených v § 17c ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z., doručenu dňa 21.11.2022, požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len orgán verejného zdravotníctva) o povolenie druhej výnimky na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody v ukazovateli dusičnany s najvyššou povolenou hodnotou **70 mg/l** vo vodárenskom zdroji Tachty – vrt HT 2, z ktorého je zásobovaná obec Tachty – celkovo 413 obyvateľov, vrátane základnej a materskej školy. V zásobovanej oblasti sa nenachádzajú žiadne ďalšie vodárenské zdroje vyhovujúcej kvality a výdatnosti, ktoré by bolo možné využívať na zásobovanie obce pitnou vodou.

Vodárenský zdroj Tachty – vrt HT 2 je zrealizovaný ako 80 m hlboká vŕtaná studňa s vyhlásenými ochrannými pásmami I. a II. stupňa a povolením na osobitné užívanie vôd na odber 85 m<sup>3</sup> odoberanej vody na deň. Nad studňou je osadená čerpacia stanica a 150 m<sup>3</sup> vodojem, v ktorom je umiestnená úpravňa vody na odstraňovanie dusičnanov pozostávajúca z automatických filtrov VAS 140 P a VAS 140 N so 4 membránovými nanofiltromi LP21-8. Epidemiologická bezpečnosť pitnej vody je zabezpečovaná automatickým dávkovaním chlórnanu sodného dávkovacím čerpadlom do potrubia odberu vody s väzbou na impulzy vodomeru.

Limitnú hodnotu 50 mg/l pre dusičnany v pitnej vode určuje vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov. Limitná hodnota pre dusičnany má charakter najvyššej medznej hodnoty, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej vody. Používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limitné hodnoty je možné iba v prípade, ak je orgánom verejného zdravotníctva povolená výnimka na jej použitie.

Rozhodnutie o prvej výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody v ukazovateli dusičnany, bolo pre predmetný vodárenský zdroj vydané orgánom verejného zdravotníctva dňa 20.11.2019 pod č. A/2019/01821, a to na obdobie troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, s najvyššou povolenou hodnotou 80 mg/l. Počas obdobia udelenia výnimky mal dodávateľ pitnej vody zabezpečiť monitorovanie koncentrácie dusičnanov v predmetnom vodárenskom zdroji raz mesačne a výsledky predkladať orgánu verejného zdravotníctva. Výsledky nepreukázali zníženie limitnej hodnoty, resp. zásadné zmeny v ukazovateli dusičnany počas obdobia platnosti prvej výnimky. Podľa výsledkov uvedeného prevádzkového monitoringu bola najvyššia nameraná hodnota dusičnanov vo vodárenskom zdroji za sledované trojročné obdobie 61,4 mg/l, najnižšia hodnota 41,8 mg/l a priemerná hodnota dosahovala 51,7 mg/l.

Účastník konania počas trvania prvej výnimky prijal opatrenia za účelom zlepšenia kvality vody vo verejnom vodovode, a to návrhom rozšírenia úpravy pitnej vody o ďalší stupeň technológie na odstraňovanie dusičnanov. Svoju žiadosť o udelenie druhej výnimky odôvodňuje potrebou časového priestoru na realizáciu navrhovaných opatrení na zabezpečenie zdravotne bezpečnej pitnej vody. V súčasnosti má Obec Tachty ako vlastníka verejného vodovodu schválené finančné prostriedky od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na dobudovanie technológie na úpravu pitnej vody – doplnenie existujúcej technológie na odstraňovanie dusičnanov o 2. stupeň filtrácie. Po realizácii ďalšieho stupňa úpravy vody bude technológia pozostávať z 2 mechanických filtrov a štyroch polyfosfátových filtrov, čerpadla Grundfos CRI3-15 A-P-A-E s 1000 l tlakovou nádobou, ďalej z 2 automatických filtrov VAS 140 P Osmonics Magnum 64C a z 2 automatických filtrov VAS 140 N Osmonics Magnum 64C a z 2 rovnakých čerpadiel Grundfos CRI3-25 A-P-I-E, osadených vedľa seba. Posledným zariadením navrhovanej technológie sú 4 pôvodné membránové filtre LP21-8040 ako druhý stupeň odstraňovania nitrátov, na konci bude osadený vodomer Sensus typ 620. Predmetnú technológiu orgán verejného zdravotníctva posúdil a dňa 17.06.2022 vydal súhlasné rozhodnutie č. A/2022/01016 k jej realizácii. Do času dobudovania 2. stupňa filtrácie prevádzkovateľ navrhuje pravidelnú výmenu filtrov na jestvujúcom filtračnom zariadení, vrátane jeho obvyklej pravidelnej údržby a monitorovanie kvality vody vo frekvencii raz mesačne.

Vzhľadom k tomu, že zásobovanie pitnou vodou v obci nemožno zabezpečiť inak a orgán verejného zdravotníctva nemá vedomosť o tom, že by počas obdobia trvania prvej výnimky došlo k poškodeniu zdravia ľudí, v záujme ochrany verejného zdravia rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok eKolkom dňa 30.11.2022 v súlade so zákonom o správnych poplatkoch (doloženým potvrdením o úhrade správneho poplatku ID: N01-301122-0618).

### **Poučenie**

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

**Doručí sa do elektronickej schránky,  
s fikiou doručenia do vlastných rúk:**

Ing. Martin Magic - TECHPROJEKT, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota

**Na vedomie:**

1. Obec Tachty, 980 34 Tachty 152
2. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, 826 45 Bratislava
3. RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote  
– odd. HDM, odd. HVBPKV, odd. EPID, odd. PPL

Mgr. MUDr. Tatiana Majanová  
regionálna hygienička